



BARTIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİMLERE GÖRE İDEAL ODA SICAKLIK VE NEM ORANLARI LİSTESİ

DOK. NO: İY.LS.012

YAY. TRH: 17.02.2020

REV. TRH: 07.03.2022

REV NO: 01

SAYFA S 1 / 1

BİRİM	İDEAL SICAKLIK (°C)	İDEAL NEM ORANI (%)
Malzeme Depoları	18-25 °C	%30-60
Laboratuvar	18-25 °C	%30-60
Bilgi İşlem Sunucu Odası	18-22°C	%30-60
Arşiv	12-15°C	%50-60
Ups Odası	20-25 °C	%30-60
Medikal Depo	20-25 °C	%30-60
Eczane	15-25 °C	%30-60
Mutfak	18-26 °C	-
Buzdolabı	2-8 °C	-
Atık Deposu	+4 °C	-